

Invoer ClimaRad Solution in VABI EPA-U

(15-11-2019)

Invoerinstructie ClimaRad in Vabi EPA-U

De blauwe regels/invoervelden (rendement en ventilatoren) zijn bedoeld voor maatwerkadvies. Deze invoervelden worden enkel getoond wanneer “toon invoer voor maatwerk” is aangevinkt in het werkblad “algemeen->projectgegevens”.

Installaties

Ventilatie <Installatie>

Systeem	Mechanische balans
Voorziening	Geen ventilatievoorzieningen
Voorziening advies	Draairamen

Debietregeling
 Smoorregeling
Debietregeling Terugregeling <= 40% max debiet
 Recirculatie

WTW Platen WW / buizen WW

Eigen rendement voor WTW invoeren
 Rendement [-] 0.9
 Kwaliteitsverklaring

Ventilatoren specificeren

Ventilator

<i>aantal</i>	1
<i>Asvermogen</i>	0.04 kW
<i>regeling</i>	Toerenregeling
<i>U</i>	230.0 V
<i>I</i>	0.2 A
<i>motor</i>	Gelijkstroom

Naam	Ventilator
Aantal [-]	1
Asvermogen [kW]	0.040
Regeling	Toerenregeling
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatorgegevens gedetailleerd opgeven	
Spanning [V]	230.0
Stroomsterkte [A]	0.2
Motor	Gelijkstroom